



- OZNACZENIA:**
- 60. (element technolog.) P. (rodzaj urządzenia) 3. (numer urządz.)
 - 10 - ujęcie wody, studnie głębinowe
 - 20 - napowietrzanie wody
 - 30 - pompownia pośrednia
 - 40 - filtracja wody
 - 50 - retencjonowanie wody czystej
 - 60 - pompownia sieciowa
 - 70 - płukanie filtrów wodą
 - 80 - instalacja sprężonego powietrza
 - 90 - płukanie filtrów za pomocą powietrza
 - 110 - odstojnik popłuczyn
 - 120 - dezynfekcja wody
 - 130 - dozowanie rezerwowe reagentów
 - 170 - układ sterowania stacją
 - 180 - osuszanie powietrza
 - 190 - ogrzewanie
 - 200 - wentylacja
 - DM - dmuchawa
 - DP - pompka dozująca
 - F - filtr wody
 - FQ - licznik przepływu wody
 - G - grzejnik
 - K - kurek
 - LS - wskaźnik poziomu wody
 - ME - mieszadło elektryczne
 - MU - miska ustępowa
 - OP - odstojnik popłuczyn
 - OW - ogrzewacz wody
 - P - pompa
 - PC - przetwornik ciśnienia
 - PI - wskaźnik ciśnienia
 - PP - przepustnica z napędem pneumat.
 - PR - przepustnica z napędem ręcznym
 - PS - wyłącznik ciśnieniowy
 - RE - szafa rozdzielczo-sterownicza
 - S - agregat sprężarkowy
 - U - umywalka
 - Z - zbiornik
 - ZD - zawór dozujący
 - ZO - zawór odpowietrzający
 - ZW - zawór

WODROPOL SA 52-407 Wrocław ul. Mokronoska 2				
Nazwa opracowania	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Mielkowie	Obiekt	Mielków	Mielków
Stadium dok.	Projekt budowlany	Wykonawcy opracowania	Uprawnienia	Podpisy
Rodzaj dok.	Technolog.-instal.	Pracownik mgr Inż. Teresa Fałciszevska	362/93/UW	<i>[Signature]</i>
Data	04.2006r.	Projektant Inż. Mariusz Kapuśniak	416/94/UW	<i>[Signature]</i>
Skala				
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY			Nr rys. 3

WE WROCŁAWIU
 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
 ul. Postwale 2B, 50-040 Wrocław
 tel. 344-36-41 do 49 wew. 250, fax 343-23-41